



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100003827/FNOC/COL/2022/1692
आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 31, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jan-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA PUBLIC SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : ANURADHA PATIL, 01 PATIL COLONY DIST. MANDSUAR
MANDSUAR 458001
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 1018 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : NEAR RAM TEKRI REWAS DEWRA ROAD DIST. MANDSUAR
MANDSAUR NAGAR PALIKA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100003827 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,

आदित्य पब्लिक स्कूल,
राम टेक्री के पास रेवास देवड़ा रोड़, मंदसौर
जिला-मंदसौर (म.प्र।)

विषय- रिक्वेस्ट नम्बर 6100003827 आवेदक श्रीमति अनुराधा पति नवकृष्ण पाटील द्वारा आदित्य पब्लिक स्कूल, राम टेक्री के पास रेवास देवड़ा रोड़, मंदसौर, जिला-मंदसौर (म.प्र) के 1018 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं 12 मी. ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण" पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

विषयांतर्गत आवेदक श्रीमति अनुराधा पति नवकृष्ण पाटील द्वारा आदित्य पब्लिक स्कूल, राम टेक्री के पास रेवास देवड़ा रोड़, मंदसौर, जिला-मंदसौर (म.प्र) के 1018 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं 12 मी. ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण" पत्र चाहा गया है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100003827/FNOC/COL/2022/1692

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 31, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jan-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA PUBLIC SCHOOL

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.

(Signature)

(Signature)

अध्यक्ष -
आदित्य पब्लिक स्कूल, मन्दासौर

Page 2 of 4

Principal
Aditya Public School
Mandsaur (M.P.)



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100003827/FNOC/COL/2022/1692

आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 31, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jan-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA PUBLIC SCHOOL

12. Pressurization System.

13. Auto Detection System.

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of Joint Director/Fire Officer UJJAIN
UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100003827/FNOC/COL/2022/1692
आवेदन की तिथि / Application Date : Dec 31, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jan-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : ADITYA PUBLIC SCHOOL

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Surya Kumar
Sinha

Digitally signed by
Surya Kumar Sinha
Date: 2022.01.06
13:35:47 +05'30'

Joint Director/Fire Officer UJJAIN

UJJAIN Division , UJJAIN
Madhya Pradesh

अध्यक्ष - गठित समिति
आरित्य प्रमाण प्रदाय, प्रकोष्ठ
Aditya Public School
Bandsaur (M.P.)
Page 4 of 4